



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности № 4

ул. имени «100-летия комбината «Магnezит», 7, г. Сатка, Челябинская область, 456910 телефон/факс (35161) 4-32-50,  
ogpnsatka@yandex.ru

**Предписания № 86/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

14.07.2017 год

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Бакала

во исполнение распоряжения зам.главного государственного инспектора ОНДиПР № 4 по пожарному надзору Кашина Дениса Викторовича № 86 от «03» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 07.07.2017 г. с 10.00 час. до 11.15 час; 14.07.2017 г. с 10.00 час-11.00 час.; проведена проверка государственным инспектором ОНДиПР № 4 по пожарному надзору Валиулиной Татьяной Геннадьевной на территории, в здании и помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Бакала совместно с директором МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала Третинник Г.Н.; зам. директора МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала Черниковой Л.Ф.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен ис)
1	2		3	4
1	Аварийное освещение, на путях эвакуации, в коридоре 3 этажа привести в исправном состоянии.	ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.4, ст.82 ч. 9, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, п.43; НПБ 88-2001 п.12.55, п.12.56 СП 52.13130.2011 п.п. 7.104-7.108, 7.111-7.114.	01.06.2018 г.	
2	Обеспечить содержание наружной пожарной лестницы зданий в исправное состояние, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. а также	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.06.2018 г.	

	<p>периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p> <p>(п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p>			
3	<p>Обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 21</p>	<p>01.06. 2018 г.</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначены ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дома государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором


Настоящее предписание вправе обжаловать в течении 15 дней со дня вручения или получения его копии в вышестоящий орган – Главному государственному инспектору ОНДиПР № 4 по адресу: 1 Сатка, ул. 100 летия «Комбината «Магnezит», 7. Главное управление МЧС России по Челябинской области (454091 г. Челябинск ул. Пушкина, 68), вышестоящему должностному лицу – Главному государственному инспектору Челябинской области по пожарному надзору (454091 г. Челябинск ул. Пушкина, 68), либо в городской суд по месту рассмотрения дела – Саткинский городской суд (г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 4).


Государственный инспектор ОНДиПР № 4 по пожарному надзору  
Валиулина Т.Г.



«14» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
«14» 07 2017 г.

  
\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)  
